



Infrastrutture e Reti Italia

Distribuzione Territoriale Rete Lombardia
Progettazione Lavori e Autorizzazioni

00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn
T +39 02 23202111 - F +39 02 39652802

eneldistribuzione@pec.enel.it

Consegna a Mano

Spett.le

INFRASTRUTTURE LOMBARSE SPA

Via Pola 12/14

20124 MILANO MI

DIS/MAT/NO/DTR-LOM/SVR/PLA/PL

Oggetto: Indizione della convocazione conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione della CITTA' DELLA SALUTE in comune di Sesto San Giovanni (MI) .

Convocazione in prima adunanza del 22.12.2015 - deposito documentazione.

Con riferimento alla convocazione cds in oggetto, pervenuta in data 25/11/2015 e indetta per il giorno 22.12.2015, in ottemperanza alla vostre aspettative esprimiamo parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto e depositiamo, nel contempo, copia della seguente documentazione redatta sulla base dei dati trasmessi e dei tavoli tecnici indetti sino alla data odierna e a cui siamo stati convocati.

- 1) Elaborato grafico CP - M -CTTS- 1 - 801 Generale Cabina Primaria
- 2) Elaborato grafico CP - M -CTTS- 1 - 802 Area ubicazione Cabina Primaria
- 3) Elaborato grafico CP - M -CTTS- 1 - 901 Nuove polifere per inserimento rete distribuzione MT
- 4) Elaborato grafico CP - M -CTTS- 1 - 905 Situazione attuale impianti preesistenti MT / BT E.D.

Evidenziamo che :

In riferimento ai nostri impianti di distribuzione esistente (Elaborato 4) , qualora si rendano necessari interventi di spostamento in quanto individuati come interferente con l'opera, l'avvio dei lavori potrà essere reso operativa a fronte di inoltro richiesta ufficiale di preventivo con la conseguente valorizzazione economica del contributo a carico del richiedente.

Qualora si renda necessario lo spostamento di locali muratura, adibiti a cabine elettriche MT/BT (e/o consegna MT) e di proprietà terzi, sarà a carico del richiedente acquisire altra idonea area ubicate nelle vicinanze e preventivamente concordata con i nostri tecnici, erigere il fabbricato secondo le disposizioni che saranno rilasciate con specifica tecnica nel corso della progettazione definitiva e costituire atto notarile di servitù perpetua di occupazione dei locali con il proprietario del manufatto e delle aree di pertinenza a nostro favore. Analoga procedura dovrà essere istituita qualora si renda necessario la



messa a disposizione di locali da adibire a cabine elettriche MT MT/BT per concedere le nuove forniture d'energia.

Qualora i locali e/o i terreni siano di proprietà Enel Distribuzione spa, sarà a carico del richiedente l'acquisizione di idoneo terreno trasferendo a Enel Distribuzione spa la proprietà o concessione del diritto di superficie/compravendita della porzione di area interessata dalla realizzazione del nuovo manufatto da allestire in loco della cabina elettrica oggetto dell'intervento di spostamento per interferenza. Il locale sarà eretto da Enel Distribuzione spa con oneri a carico del richiedente. Resta in ogni caso citato a carico dello stesso richiedente la demolizione del fabbricato reso libero dai nostri impianti a valle degli spostamenti.

L'elettrificazione del nuovo polo "Città della Salute", sulla base dei dati progettuali trasmessi sino ad oggi e da quanto condiviso con vostri referenti / Gestore della rete trasmissione Nazionale (Terna Spa) ed i responsabili dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, è subordinato alla costruzione di nuovo impianto primario 132 Kv / 23 Kv di cui alleghiamo progetto preliminare di ubicazione. (allegato 1 e 2)

Tale impianto, oltre a garantire e soddisfare le vostre esigenze, si inserirà sulla rete di distribuzione preesistente a potenziamento della medesima con un miglioramento della qualità del servizio elettrico, di cui siamo concessionari, sulle aree del comune di Sesto San Giovanni. (allegato 3)

Al fine di redigere e condividere la migliore soluzione progettuali delle forniture sia per la fase di edificazione (temporanea di cantiere) che per la definitiva dell'opera, dovrete ufficializzare le richieste di preventivo, secondo le competenze previsto dalle attuali delibere AEEG vigenti, presso i canali ufficiali.

Lo spostamento di nostri impianti che prevedono la disattivazione di forniture esistenti sarà subordinato alla richiesta di cessazione delle forniture stesse da parte degli aventi diritto

Si renderanno necessarie da parte vostra (e/o vostri appaltatori) la predisposizione delle opere edili primarie inerenti alle aree destinate alla costruzione della cabina Primaria ed eventuali canalizzazioni, i cui contenuti saranno definiti in fase di progettazione esecutiva, e che vincoleranno i tempi di realizzazione delle attività a nostro carico.

Si precisa quindi che, i tempi di esecuzione dei lavori non comprenderanno quelli relativi all'ottenimento di permessi e autorizzazioni sia edili che di costruzione e messa in esercizio dell'impianto.

In particolare, per quest'ultimi, al fine di ridurre i tempi di ottenimento sottolineiamo la necessità che, per tutti gli elettrodotti oggetto di spostamento e/o costruzione al fine di evadere le richieste di forniture per elettrificazione dell'area, sia ottenuta da parte Vostra l'apposita autorizzazione provinciale ai sensi del procedimento unico TU 327/01 - Legge Regionale 52/82 in sede di Conferenza dei Servizi di autorizzazione dell'opera stessa, al riguardo segnaliamo la necessità di convocare in sede di Conferenza, i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Comunicazioni e Ufficio Idrocarburi, per espressione dei pareri di competenza, obbligatori ai sensi della Legge Regionale 52/82.



Ricordiamo che per le aree rese a noi disponibili ai fini della costruzione e messa in esercizio dell'impianto primario e di secondario di fornitura, dovrà essere acquisito a nostro favore idoneo titolo perpetuo di inamovibilità degli stessi e possibilità di modifica per futuri potenziamenti.

Infine segnaliamo che :

Il tracciato trasmesso è da ritenersi indicativo ed allo stato attuale delle reti esistenti e che tutti i nostri elettrodotti, nonché tutti gli accessori ed impianti ad essi collegati, sono costantemente in tensione (0,4 Kv impianti BT e 15 kV impianti MT) e possono dunque costituire grave pericolo mortale per chiunque si avvicini, li danneggi o comunque ne venga accidentalmente a contatto. Pertanto prima dell'avvio di qualsiasi attività e lavori in prossimità degli stessi vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici territoriali competenti.

Il servizio di distribuzione da noi gestito è un servizio di pubblica utilità, pertanto non sarà possibile procedere alla disattivazione di ns. impianti per lunghi periodi, conseguentemente i soggetti che opereranno in prossimità degli stessi dovranno adottare ogni cautela per evitare ogni rischio di contatto

Cordiali saluti

Alessandro Gregorio Butti
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.